



LEGENDA:

- SP **POISTKOVÁ SKRIŇA**
- RE **ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ**
- RM **TECHNOLOGICKÝ ROZVÁDZAČ**
- KÁBEL PRÍPOJKY NN**
- KÁBEL PRÍPOJKY NN V CHRÁNIČKE**
- KÁBEL TECHNOLOGICKEJ INŠTALÁCIE**
- KÁBEL TECHNOLOGICKEJ INŠTALÁCIE V CHRÁNIČKE**

ČS OV4 IVANOVCE

P_i = 3,6kW
P_s = 1,8kW

ISTIČ PRED ELEKTROMEROM: 20A, CHAR. B

Rozvodná sústava:

- 3+N+PE, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
- 1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S
- 2 24V AC PELV
- 2 24V DC PELV

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude prevedená podľa STN 33 2000-4-41:2007:

- Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
- Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia
- Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV
- Doplňková ochrana: prúdové chrániče
- Doplňková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

OBSTARÁVATEL:	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., 1.mája 11, 911 01 Trenčín	OKRES:	TREŇČÍN, NOVÉ MESTO NV.
PROJEKT:	INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU V TREŇČIANSKOM REGIÓNE	DÁTUM:	06/2010
		STUPEŇ:	SÚŤAŽNÉ PODKLADY (TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA)
		ARCHÍVNE ČÍSLO:	9855
		FORMÁT:	2 A4
AKTIVITA:	TREŇČÍN - IVANOVCE - KANALIZÁCIA	ČÍSLO AKTIVITY:	B5.1
ČASŤ:	SO 05.01.03 - NN prípojky k ČS	MIERKA:	1 : 250
PRÍLOHA:	ČS OV4 Ivanovce - prípojka NN	ČÍSLO PRÍLOHY:	5.B5.1.1.03.6