

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY V RODINNÝCH DOMOCH OKREM BYTOV, V OBYTNÝCH DOMOCH OKREM BYTOV A V INÝCH STAVBÁCH VO VLASTNÍCTVE ALEBO V UŽÍVANÍ FYZICKÝCH OSÔB

- 1/ Strecha:
- stav strešnej krytiny
 - stav komínového muriva
 - viditeľné závady na bleskozvode

2/ Povalový priestor:

- spôsob skladovania horľavých materiálov
- omietnutie a stav komínového telesa
- podlaha pod vymetacími dvierkami (vyhotovená z nehorľavého materiálu)
- vymetacie dvierka (tesnosť, vyhotovené z nehorľavého materiálu)
- pri vymetacích otvoroch nesmú byť žiadne horľavé materiály

3/ Komín:

- musí sa udržiavať v dobrom technickom stave
- komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

- a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
- b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

- písomné potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína

4/ Pivnica:

- stav komínových dvierok
- spôsob uloženia horľavých materiálov
- stav osvetlenia a elektroinštalácie

5/ Kotelňa:

- dodržiavanie pokynov výrobcu pri prevádzke vykurovacieho telesa
- nehorľavá podlaha
- stav elektroinštalácie
- skladovanie palív

6/ Garáže:

- skladovanie pohonných hmôt (max. 40 l v plechových nádobách)
- stav elektroinštalácie

7/ Hospodárske budovy, kôlne:

- upozorniť na rôzne elektrické provizoriá

8/ Pri spotrebičoch na tuhé palivo – inštalácie ochranných podložiek, izolačných podložiek, príp. ochrannej clony podľa príloh Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.

9/ Zabezpečovať pravidelné kontroly (revízie) palivových spotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodov.

10/ V bytovkách navyše kontrola komunikácií – schodišťa, chodby (trvale voľné, nezatarasené predmetmi, botníkmi, atď.), funkčnosť osvetlenia v chodbách a schodiskových priestoroch, stav elektroinštalácie, vyznačenie únikových východov, označenie a spôsob inštalácie hasiacich prístrojov (držiak na stene alebo podstavec), prístup k nástenným hydrantom a ich kompletnosť.

„Každá preventívna kontrola je krokom k bezpečnejšiemu domu“